低濃度PCB廃棄物処理実績（2026年4月～2026年9月）

	固定床炉処理（加熱分離）							二次燃焼炉（焼却）
	トランス類		コンデンサ		空ドラム缶	金属くず	その他	油
	（ｔ）	（台）	（ｔ）	（台）	（本）	（ｔ）	（t）	（ｋL）
2026年4月	14.6	61	0.2	6	12	0.3	0.0	3.6
2026年5月	85.0	484	0.4	18	52	1.3	2.4	19.3
2026年6月	78.2	365	0.3	17	77	10.5	0.3	22.3
2026年7月	82.5	675	0.4	19	3	22.6	6.3	21.4
2026年8月	146.6	574	1.1	27	26	62.2	11.5	13.6
2026年9月	105.6	728	0.4	22	8	77.8	14.7	19.3
2026年10月								
2026年11月								
2026年12月								
2027年1月								
2027年2月								
2027年3月								

ばいじんの分析結果（含有及び溶出試験）

採取日：2026年7月8日

調査項目＼採取日等		分析項目	単位	測定値	順守することとした数値
二次燃焼炉飛灰	含有試験	ＰＣＢ	ng/g	0.43	－
		ＤＸＮs	ng-TEQ/g	0.0014	3
	溶出試験	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	0.003
急冷塔飛灰	含有試験	ＰＣＢ	ng/g	1.7	－
		ＤＸＮs	ng-TEQ/g	0.096	3
	溶出試験	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	0.003
中和澱物	含有試験	ＰＣＢ	ng/g	6.3	－
		ＤＸＮs	ng-TEQ/g	0.23	3
	溶出試験	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	0.003
排水澱物	含有試験	ＰＣＢ	ng/g	4.5	－
		ＤＸＮs	ng-TEQ/g	0.15	3
	溶出試験	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	0.003
燃殻	含有試験	ＰＣＢ	ng/g	13	－
		ＤＸＮs	ng-TEQ/g	0.23	3
	溶出試験	ＰＣＢ	mg/L	<0.0005	0.003

敷地境界、周辺大気の分析結果

測定日：2026年7月7日～7月14日

測定場所：弊社敷地境界及び沼ノ端公園測定局

調査項目＼採取日等		分析項目	単位	測定値	順守することとした数値
敷地境界	東	ＰＣＢ	ng/m^3	0.190	500
	西	ＰＣＢ	ng/m^3	0.170	500
	南	ＰＣＢ	ng/m^3	0.130	500
	北	ＰＣＢ	ng/m^3	0.160	500
周辺大気（沼ノ端公園測定局）		ＰＣＢ	ng/m^3	0.064	500
		ＤＸＮｓ	pg-TEQ/m^3	0.022	0.6

放流水の分析結果

測定日：2026年7月8日

採取場所：弊社放流口

採取日等 / 調査項目	分析項目	単位	測定値	順守することとした数値
放流水	ＰＣＢ	mg/L	0.00000020	0.003
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.028	10
	水素イオン濃度（ｐＨ）	-	7.4	5～9
	化学的酸素消費量	mg/L	1.1	30
	浮遊物質量（ＳＳ）	mg/L	1	25
	ｎ-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<1	1.2
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	0.03
	シアン化合物	mg/L	<0.1	1
	有機りん化合物	mg/L	<0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.02	0.1
	六価クロム化合物	mg/L	<0.02	0.2
	ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.1
	水銀及びアルキル水銀他水銀化合物	mg/L	<0.0005	0.005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.3
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	3
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.02
	1,1,２-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.06
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.2
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.4
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.02
	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.1
	チウラム	mg/L	<0.0006	0.06
	シマジン	mg/L	<0.0003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.2
	セレン及びその化合物	mg/L	0.001	0.1
	フェノール類含有量	mg/L	<0.02	5
	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	15
	ほう素及びその化合物	mg/L	1.41	230
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	0.5
	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	3.25	100

排ガス分析結果

測定日：2026年7月8日

測定場所：弊社煙突出口

採取日等 / 調査項目	分析項目	単位	測定値	順守することとした数値
排ガス量	湿り	Nm^3/h	48500	－
	乾き	Nm^3/h	38500	－
酸素濃度	測定値	%	12.4	－
ばいじん	測定値	g/Nm^3	0.011	－
	酸素12%換算値	g/Nm^3	0.011	0.036※
硫黄酸化物	測定値	ppm	<1	－
	酸素12%換算値	ppm	<1	40※
窒素酸化物	測定値	ppm	36	－
	酸素12%換算値	ppm	37	126※
塩化水素	測定値	mg/Nm^3	1	－
	酸素12%換算値	mg/Nm^3	1	700
一酸化炭素	測定値	ppm	<10	－
	酸素12%換算値	ppm	<11	100
ＰＣＢ	測定値	ng/Nm^3	2.3	－
	酸素12%換算値	ng/Nm^3	2.4	100,000
ＤＸＮｓ	毒性等価換算値	$ng-TEQ/Nm^3$	0.00012	0.1

※平成27年8月25日締結　公害防止協定の稼働平均濃度
稼働平均排出量とは、汚染物質ごとの年間排出量を年間稼働時間数で除したものであり、当該排出量にかかる適用期間は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。